

抽出案件説明書

部局（課）名 衛生局 第一課

工 事 名	予備用・浄化用破碎機部品取替修理
抽 出 委 員	岩本公明委員
抽 出 理 由	指名7者中4者が辞退し、結果不落となっている。辞退理由は何か。不落後の対応はどのようになっているのか。
入 札 方 式	指名競争入札
起 工 理 由	南有馬衛生センター（し尿処理施設）予備用・浄化用破碎機が経年稼働による部品の磨耗及び劣化により正常に稼働できないため。
工 事 概 要	<p>破碎機 KD-8型 2基 部品取替整備</p> <ul style="list-style-type: none"> ・切刃 ・破碎羽根車 ・シュラウドリング ・格子（7穴） ・ガスケット ・オリング ・オイルシール ・ロック ・シム 他
指名選定条件	<p>①機械器具設置工事の参加資格者（157者）</p> <p>②九州内に事務所を有し、し尿・下水処理施設整備工事の実績があり機械器具設置工事の技術者を有する者（47者）</p> <p>③②のうち過去の指名状況及び落札状況、他の自治体での同種業務の実績、技術者等を総合的に判断し5者以上を目途に選定</p>
選 定 条 件 設定の経緯 理 由	<p>南島原市建設工事の指名基準に基づき設定</p> <p>平成27年11月4日開催の業者選定会議で上記の指名選定条件により指名業者を決定</p>
指名業者数	7者
入 札 の 経 緯	<p>執行通知日 平成27年11月5日</p> <p>入 札 日 平成27年11月19日</p>
入 札 結 果	不落