

# 南島原市ニュース

令和3年10月8日

タイトル


南島原市加津佐総合福祉センターからレジオネラ属菌を検出

市指定管理施設である、加津佐総合福祉センター（指定管理者 社会福祉法人南島原市社会福祉協議会 会長 本田利峰）の浴場にて、令和3年9月28日の水質検査（自主検査）で採取した検体より一部浴槽（男性用）において10 CFU/100mL（基準値：10 CFU/100mL未満）のレジオネラ属菌が検出された旨、10月7日（木）に検査機関から報告がありました。

基準値を超過していたため、同施設の浴場については、報告を受けた後、直ちに使用停止としております。

現在のところ利用者からの健康被害の報告はあっておりません。

直ちに、専門清掃業者による特別清掃を実施し、再検査の結果が出るまで利用を休止といたします。

担当部署	福祉保健部 福祉課	担当者	門畑 祐紀
直通	0957-73-6651	E mail	soumukourei@city.minamishimabara.lg.jp
詳しくは 		検索ワード	
担当者 連絡先			